



Výzva na cenovú ponuku

Všeobecné informácie:

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu LIFE+: „Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy (CHEFUB)“ č. LIFE08 ENV/SK/000240 a č. 01/FM 2010/MŽP SR pozýva uchádzačov na účasť v tendri:

“Zosúladenie riadiaceho systému vo výrobe peliet pre komplexné vyhodnocovanie systému kvality pilín “

Hlavným cieľom projektu je prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov na Slovensku využívaním biomasy – drevných peliet.

Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je komplexná dodávka úprav na technologickej linke výroby peliet potrebných pre komplexné vyhodnocovanie systému kvality pilín.

Príprava ponuky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.

Ponuka musí byť vypracovaná na základe súťažných podkladov uvedených nižšie a v zmysle všeobecných požiadaviek na výberové konania.

Ponuka, ktorá nebude spĺňať požiadavky súťažných podkladov a všeobecných požiadaviek a podmienok a nebude obsahovať uvedené nutné súčasti, uvedené vyššie, nebude akceptovaná.

Miesto a termín dodania ponuky:

Ponuku je možné doručiť na adresu obstarávateľa poštou, faxom alebo e-mailom alebo osobne.

Ponuky je potrebné zasielať do **14. novembra 2011, do 10.00 hod. na adresu:**

BIOMASA , združenie právnických osôb

023 34 Kysucký Lieskovec 743

Tel.: 041 423 1500

Fax: 041 423 1505

e-mail: project@biomasa.sk

kontaktná osoba: Ing. Peter Albert

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. Akceptuje sa aj elektronická ponuka.



Platnosť ponuky:

Ponuky zostávajú platné počas lehoty stanovenej na 30 dní.

Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky:

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Hodnotenie ponúk:

Výberová komisia bude vyhodnocovať ponuky podľa nasledovných hodnotiacich kritérií.

	Hodnotiace kritériá	%
1.	zhoda so zadanými špecifikáciami, technickými podmienkami	30 %
2.	cena	40 %
3.	servisné podmienky, záruka	20 %
4.	čas dodania	10 %

Každé kritérium bude mať určené bodové ohodnotenie. Uchádzač dosiahne bodové ohodnotenie podľa stupňa splnenia jednotlivých kritérií. Ponuka s najvyšším bodovým ohodnotením bude vyhodnotená ako najúspešnejšia.

V Kysuckom Lieskovci, 8.11.2011

RNDr. Ladislav Židek
generálny riaditeľ



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Úlohou partnera bude realizovať práce na riadiacom systéme výrobe peliet potrebných pre komplexné vyhodnocovanie kvality pilín.

Súčasťou ponuky je čestné prehlásenie (príloha), že uchádzač nemá daňové nedoplatky a taktiež nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Technická špecifikácia

Na riadiacom systéme výroby peliet budú vykonané nasledovné práce:

1. Zmena výstupných teplôt, pri ktorých sa budú vypínať sušiarne - menej ako 35 °C, následne aj zmena teplôt pri ktorých sa budú dať zapnúť dávkovacie šneky (110.1/110.2) - od 40 °C.
2. Pri teplote vyššej ako 260 °C (s tým že teploty na výstupe sušiarne sú menšie ako 70 °C) sa musí otvoriť klapka (č.118) za zmiešavacou komorou na 30%. Ako náhle dôjde k poklesu teploty pod 260 °C, klapka sa prepne do pôvodnej nastavenej hodnoty (pred tým nastavenej operátorom). Pri teplote nad 270 °C sa automaticky prepne dávkovanie štiepky na 5 30 minúty.
3. Pri náraste výstupnej teploty nad 70 °C za sušiarňou sa nastaví dávkovanie štiepky do kotla (SK) na 5 30 minúty zároveň sa otvorí klapka (č.118) na 30%.
4. Pri zväčšení podtlaku v spaľovacej komore nad hodnotu 65 Pa otvorí klapku (č.118) na 30%. Po znížení podtlaku pod 65 Pa sa klapka prestaví opäť do pôvodného nastavenia.
5. Pri vysokých očakávaných 263 kW klesnú otáčky vyhrievania(č.208) nad peletizérom o 2 stupne od aktuálnej nastavenej hodnoty. Späť sa budú nastavovať manuálne. Po klesnutí pod 263 kW sa nastavia otáčky naspäť na pôvodnú hodnotu manuálne.
6. Zväčšenie veľkosti písma pri odkazoch
7. Zmena signalizácie na zásobníku pilín nad peletizérom, aby farba okienok Lmin, Lmax bola červená.
8. Pri teplote výmurovky väčšej ako 670 °C spomalenie dávkovania na 5 30 min.
9. Pri teplote spalín väčšej ako 780 °C spomalenie dávkovania na 5 30 min a zároveň prepnutie klapky č.118 na 30%. Po zmenšení týchto hodnôt návrat k pôvodnému nastaveniu.



Cenová ponuka

Položka	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Platobné podmienky
Realizácia prác	1			